

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ58.В.00887/23



ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛАСТ ПЛЮС» (ООО «ПЕНОПЛАСТ ПЛЮС»).

Место нахождения: 440521, РОССИЯ, Пензенская область, район Пензенский, рабочий поселок Золотаревка, улица Фабричная, дом 1, литер Ф, Т. Адрес места осуществления деятельности: 440521, РОССИЯ, Пензенская область, район Пензенский, рабочий поселок Золотаревка, улица Фабричная, дом 1, литер Ф, Т. ОГРН: 1165835069135. ИНН: 5829003411. Телефон: +7 9063976528. Электронная почта: penoplastplus@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛАСТ ПЛЮС» (ООО «ПЕНОПЛАСТ ПЛЮС»).

Место нахождения: 440521, РОССИЯ, Пензенская область, район Пензенский, рабочий поселок Золотаревка, улица Фабричная, дом 1, литер Ф, Т. Адрес места осуществления деятельности: 440521, РОССИЯ, Пензенская область, район Пензенский, рабочий поселок Золотаревка, улица Фабричная, дом 1, литер Ф, Т. ОГРН: 1165835069135. ИНН: 5829003411. Телефон: +7 9063976528. Электронная почта: penoplastplus@yandex.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Место нахождения (адрес юридического лица): 115280, РОССИЯ, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, улица Ленинская Слобода, дом 19, помещение 7/4. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), эт.2, ком. №№1,2,4,11. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfarb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты пенополистирольные теплоизоляционные типа Р и Т, видов А и Б, марок ППС10, ППС12, ППС13Ф, ППС14, ППС15, ППС16Ф, ППС17, ППС20, ППС23, ППС25, ППС30, ППС35, плотностью от 10 до 35 кг/м.кв., толщиной от 10 до 500 мм, изготавливаемые в соответствии с ГОСТ 15588-2014 «ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ. Технические условия» с Изменением №1. Серийный выпуск.

код ОКПД 2 22.21.41.111

код ТН ВЭД ЕАЭС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 1347-С/ТР-23 от 05.12.2023 от Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016. Акт о результатах анализа состояния производства № 477-АСП/23 от 13.10.2023 от ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, приведены в Приложении №1 на 1 листе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Гарантийный срок хранения плит - один год со дня изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования. Условия хранения продукции - Плиты должны храниться в крытых складах вдали от открытых источников огня. Допускается хранение под навесом, защищающим плиты от воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей. Срок службы или ресурс продукции: не устанавливается.

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента приведены в Приложении №1 на 1 листе.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

С 07.12.2023

ПО


06.12.2028



Руководитель
М.П. (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)


(подпись)

Хромова Анна Сергеевна
(фамилия, имя, отчество)

Гомзов Анатолий Анатольевич
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ58.В.00887/23

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям
технического регламента:

ГОСТ 15588-2014 «ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ. Технические условия» от 01.07.2015
с Изменением № 1.

Технологический регламент На плиты пенополистирольные теплоизоляционные 26-09-2023 от 26.09.2023.

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной
основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г3 (нормальногорючие)
ГОСТ 30402-96	Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.18	Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразования – Д3 (с высокой дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.20	Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа токсичности – Т3 (высокоопасные)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

(подпись)

Хромова Анна Сергеевна
(фамилия, имя, отчество)

Гомзов Анатолий Анатольевич
(фамилия, имя, отчество)